

АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Вид объекта *дошкольное образовательное учреждение*

Фактический адрес объекта *190005, г. Санкт-Петербург, пр-т Измайловский д.7 литер А*

Общая площадь объекта *1695,5 кв.м.*

Этаж / этажи расположения объекта *1,2 этажи*

Кадастровый номер объекта *78:1614:2:1:7*

Наименование организации владельца (арендатора) объекта *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга*

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта *190005, Санкт-Петербург, проспект Измайловский д.7 литер А*

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта *заведующий Затрутина Ольга Анатольевна*

Телефон, факс руководителя объекта *251-13-37*

E-mail организации *dou104@adm-edu.spb.ru*

Наименование вышестоящей организации *Администрация Адмиралтейского района*
Юридический адрес вышестоящей организации *190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 10, лит.А*

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации *316-76-56*

E-mail руководителя вышестоящей организации _____

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации *начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района Петрова Симона Игоревна*

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) *Да*

№ п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					Выступ от вертикальной плоскости зданий устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м. «С»	м	-	Не более 0,1	СНиП 35-01- 2001 п.3.10 СП 35-101- 2001 рис.2.32	
					-при размещении на отдельно стоящей опоре «С»	м	-	Не более 0,3		
					При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой «С»	м	-	Не менее 0,05		
					либо ограждением высотой «С»	м	-	Не менее 0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1.2	Пути пешеходного движения														
	Название зоны	1	0												
					ширина пути «К»	соответс твие	да	Не менее 1,8	СНиП 35-01-2001 пп.3.3, 3.4 СП 35-101-2001 рис.2.34						
					высота бордюров по краям пешеходных путей на участке «К»	м	0,05	Не менее 0,05							
					высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью , а также перепад высот бордюров , бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должны превышать «К»	м	0,04	Не более 0,04							
					покрытие путей «К»	соответс твие	да	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы	СНиП 35-01-2001 пп.3.7, 3.28						
Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О»					м	-	Не более 0,015	СНиП 35-01-2001 п.3.7							
1.3	Наружные лестницы														
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)						Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН				
										Размеры ступеней: ширина проступей «О»		м	-	Не менее 0,3	СНиП 35-01-2001 п.3.28 рис.2.20
										высота ступеней »О»			-	Не более 0,15	
										Ширина марша лестниц «О»		м	-	Не менее 1,35	СН иП 35-01-2001 п.3.27
										Уклон лестниц «О»		соотнош ение	-	Не более 1:2	СНиП 35-01-2001 п.3.28
										бортики на боковых краях ступеней «О»		м	-	Высота не менее 0,02	
Противоскользящее покрытие на краях ступеней	наличие	-	Наличие	СП 35-101-2001 рис.2.21											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждение с поручнями вдоль обеих сторон лестниц на высоте «О»	м	-	0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.14, 3.27, 3.32	
						м	-	0,5 в дошкольных учреждениях		

				Разделительные поручни при ширине марша лестниц 2,5 м и более на высоте «О»	м		0,9	СП 35-101-2001 п.6.6. рис.2.25		
					м		0,5 в дошкольных учреждениях			
				Завершающие части поручня должны быть длиннее марша лестниц на 0,3 м «О»	наличие					
				Поверхность покрытий ступеней «О», «К»	соответствие		Шероховатая	СНиП 35-01-2001 п.3.28		
1.4	Пандусы: стационарные, переносные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29		
Уклон «К»				%	-	Не более 8				
Ширина пандуса «К»				м	-	Не менее 1,0				
Глубина площадки «К»				м	-	Не менее 1,5				
Бортики по продольным краям »К»				м	-	Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31			
Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон пандуса на высоте «К»				м	-	0,7	СНиП 35-01-2001 п.3.32			
				м	-	0,9				
				Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	-	Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов	СНиП 35-01-2001 п. 3.7, СП 35-102-2001 п.4.17		
	Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	-	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21					
1.5	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				«К», «О»	наличие	-	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29 СНиП 35-01-2001, п.3.34		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				«К»	наличие	-	Наличие	СНиП 35-01-2001, п.3.34		
1.7	Подъемники мобильные									

	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					«К»	наличие		Наличие	СНиП 35-01-2001, п.3.34	
1.8	Аппарели колейные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					«К»	наличие		Наличие	СП 35-102-2001 пп.4.3, 4.17	С посторонней помощью
2	Входной узел									
2.1	Входные площадки									
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					Навес	наличие	да	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.14 СП 35-101-2001, п.3.17	Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН
					Водоотвод	наличие	да	Наличие		
					Подсветка площадки	наличие	да	Наличие		
					Поверхность покрытий «О», «К»	соответствие	да	Твердая, не допускающая скольжения		
					Поперечный уклон «К», «О»	%	0	В пределах 1-2	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
					Глубина площадки «К»	м	1,5	Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «к себе»		
					Ширина площадки «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
2.2	Входные тамбуры									
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					Глубина «К»	м	1,6	Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.15	
					Ширина «К»	м	2,2	Не менее 2,2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Входные двери									
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					Ширина проемов «К»	м	1,35	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Высота порогов «К»	м	0,025	Не более 0,025		
2.4	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					

					Высота полосы маркировки «С»	м	-	Не менее 0,1	СНиП 35-01-2001 п.3.25	
					Ширина полосы маркировки «С»	м	-	Не менее 0,2		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути «С»	м	-	Не ниже 1,2 и не выше 1,5		
2.5	Вестибюли									
	Название зоны	0	0							
				Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) «С»	наличие	-	Наличие	СП 35-101-2001, п.7.25, 7.26		
				Текстофоны «Г»	наличие	-	Наличие			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры									
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.18		
3.2	Переходы в другие здания									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				Ширина перехода «К»	м	-	Не менее 2,0	СНиП 35-01-2001 п.3.18		
3.3	Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов									
	Название зоны	0	0							
				Размеры в плане «К»	м	-	Не менее 0,9 х 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	Ковровые покрытия на путях движения									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О»	м	-	Не более 0,013	СНиП 35-01-2001 п.3.22		
				Ковровые покрытия плотно закреплено	соответс твие	-	Соответствие	СНиП 35-01-2001 п.3.22		
3.5	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					

				Ширина «К»	м	-	Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.18		
3.6	Двери во внутренних помещениях									
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				Ширина дверных и открытых проемов «К»	м	0,9	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23		
				Высота порогов «К»	м	0	Не более 0,025			
				Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	0	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21		
				Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С»	наличие	да	От 1,4 до 1,75	СНиП 35-01-2001 п.3.61		
3.7	Балконы, лоджии									
	Название зоны	0	0							
				Ширина «К»	м	-	Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.18		
4	Лестничные марши и ограждения									
4.1	Внутренние лестницы									
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями на высоте «О»	м	-	0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.32	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
						м	0,5	0,5 в дошкольн. учр.		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,1	Не менее 1,35	СНиП 35-01-2001 п.3.27	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О»	м	0,3	0,3	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Высота подъема ступеней «О»	м	0,15	Не более 0,15	СНиП 35-01-2001 п.3.28	
	Ширина проступей «О»	м	0,3	Не менее 0,3						
4.2	Пандусы: стационарные, переносные									

	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
				Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29		
				Уклон «К»	%	-	Не более 8			
				Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,0			
				Глубина площадки «К»	м	-	Не менее 1,5			
				Бортики по продольным краям »К»	м	-	Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31		
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м	-	0,7	СНиП 35-01-2001 п.3.32		
					м	-	0,9			
				Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	-	Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов	СНиП 35-01-2001 п. 3.7, СП 35-102-2001 п.4.17		
	Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	-	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21					
4.3	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					«К», «О»	наличие	-	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29	
4.4	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К», «О»	наличие	-	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.28	
4.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					«К», «О»	наличие	-	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.17	С посторонней помощью
4.6	Аппарели колейные									
	Название зоны	0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					«К»	наличие	--	Наличие	СП 35-102-2001 пп.4.3, 4.17	С посторонней помощью
5	Лифты									
5.1	Лифты									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7)					
					Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	СНиП 35-01-	

					Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,4	2001, п. 3.35	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие	-	наличие	СНиП 35-01-2001, п. 3.37	
					Кнопки вызова и управления на высоте «К», «С», «Г»	м	-	Не более 1,1 и не менее 0,85	СНиП 35-01-2001, п. 3.58	
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие	-	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6	Санитарно-гигиенические помещения									
6.1	Универсальные кабины общественных туалетов									
	Название зоны	1	1	1						
					Ширина «К»	м	1.65	Не менее 1,65	СНиП 35-01-2001 п.3.67 СП 35-101-2001, рис. 3.10	Не менее одной из общего числа кабин на этаже
					Глубина «К»	м	2.2	Не менее 1,8		
					Горизонтальные поручни на высоте «К», «О»	м	0	0,75		
					Высота унитаза «К»	м	0,46	0,46		
					Высота писсуара «К»	м	-	Не более 0,4	СП 35-101-2001, п.5.27 рис. 3.12	
					Кнопка управления смывом писсуара на высоте «К»	м	1,0	1,1	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Входные двери универсальных кабин									
	Название зоны	1	1	0						
					Ширина дверей «К»	м	0,65	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п. 3.23	
					Высота порога «К»	м	0	Не более 0,025		
6.3	Умывальники									
	Название зоны	1	0							
					Нижний край раковины на высоте «К»	м	0,7	Не менее 0,68, не более 0,8	СП 35-101-2001, п.5.28 рис. 3.10, 3.12	
					Нижний край зеркала на высоте «К»	м	0	0,8		
					Угол наклона зеркала «К»	градус	0	10		
					Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте «К»	м	0	0,8		

6.4	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0							
				Размеры в плане: ширина«К»:	м	-	Не менее 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1		
				Глубина «К»	м	-	Не менее 1,8			
						Двухстороння связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие	-	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57
6.5	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0							
				Размеры в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.69		
				Глубина «К»	м	-	Не менее 0,9			
6.6	Ванные комнаты									
	Название зоны	0	0							
				Размеры в плане: ширина«К»	м	-	Не менее 2,2	СНиП 35-01-2001 п.3.68		
				Глубина «К»	м	-	Не менее 2,2			
							Поручни «О»	наличие	-	Наличие
				Ширина дверей «К»	м	-	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Двухстороння связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие	-	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
7	Зоны обслуживания									
7.1	Зоны обслуживания универсальные									
	Название зоны	0	0							
				Ширина подходов к оборудованию и мебели «К»	м	-	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.18		
				Пространство у мест обслуживания «К»	м х м	-	Не менее 0,9 х 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19		
				Зона досягаемости оборудования, прилавков, мебели и др.: при расположении сбоку от посетителя «К»	м	-	Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.3		
				Площадь помещения приема посетителей на два места	м²	-	Не менее 18	СП 35-103-2001 п.3.11		

					обслуживания (рабочих места) «О», «К»					
					Зона досягаемости оборудования, прилавков, мебели и др.: при расположении фронтально «К»	м	-	Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис3.4	
					Поверхность столов, прилавков «К»	м	-	Не выше 0,8 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис 3.3	
7.2	Зоны обслуживания в залах ожидания вокзалов									
	Название зоны	0	0							
					Места для инвалидов в залах ожидания вокзалов «О», «К»	%	-	5	СНиП 35-01-2001 п.4.12 СП 35-103-2001 п.8.7	
					Площадь зоны ожидания в вокзалах «О», «К»	м²	-	2,1 на одно место	СП-35-103-2001 п.8.4	
7.3	Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений									
	Название зоны	0	0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К»	%	-	2% от общей вместимости плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 1000 зрителей	СП 35-103-2001 п.5.18	
					Размещение инвалидов в зрительных залах вне площади существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К»	соответс твие	-	соответствие	СП -35-103-2001 п.6.33	
					Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К»	м	-	0,5	СП-35-103-2001 п.6.32	
						м	-	0,7		
						м	-	0,9		
7.4	Зоны обслуживания в залах бассейнов									
	Название зоны	0	0							
					Опорные поручни вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых на высоте от пола «С», «О», «К»	м	-	0,5 для детей,	СП -35-103-2001 п.5.11	
						м	-	от 0,9 до 1,2 для взрослых		
					Резиновые рифленые полосы на	наличие	-	Наличие	СП -35-103-	

				основных путях движения по залам бассейна «С»				2001 п.5.11 рис. 5.2, 5.3	
8	Автостоянки								
8.1	Места для парковки								
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.7) принадлежит ЖКС №1				
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	%	-	Не менее 10 (но не менее одного места)	СНиП 35-01-2001 п.3.12 СП 35-101-2001 рис.2.33
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	-	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	-	Не менее 3,5	
					Длина зоны для парковки «К»	м	-	Не менее 5,0	
					Обозначение стоянки авто-машины инвалида на кресле-коляске международным символом	наличие	-	Наличие	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п. 1.1, п.1.2. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации), а также устройства и оборудование по п. 1.1., находящиеся на этих путях пешеходного движения.
5. При заполнении п.3.11 «Балконы, лоджии» учитываются только те балконы и лоджии, которые используются гражданами, в том числе инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата (в зданиях учреждений социального обслуживания населения, зданиях лечебно-профилактических учреждений; в многоквартирных жилых домах, где проживают инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, и в других зданиях).
6. При заполнении п.1.3 «Наружные лестницы», п. 4.1 «Внутренние лестницы» параметры: «ширина проступей», «высота ступеней» замеряются и проставляются только при наличии возможности реконструкции этих лестниц (индекс «1» в колонке 5).
7. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование), в чем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

Должность воспитатель

ФИО Сорокина Светлана Петровна

№ тел. 8-921-798-35-12

В.С.
(подпись)

« 14 » 03 2016 г.

Согласовано:

заверующий
(должность руководителя обследованного объекта)

В.С.
(подпись руководителя обследованного объекта)

Затрусская Р.А.
(фамилия и инициалы руководителя)

